

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

454091 г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 239-70-29

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-29-64

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1280/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников №383 г. Челябинска».

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору — начальника ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 1280 от «01» ноября 2021 года  
в период с «22» ноября 2021 г. по «26» ноября 2021 г.  
государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору — старшим инспектором ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Ростовой А.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий Дворецкая В.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>На втором этаже из групповой ячейки (помещение №19 по тех.паспорту) отсутствует второй эвакуационный выход, удовлетворяющий требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Фактически эвакуация организована по наружной открытой лестнице 3 типа с уклоном 1:1, на высоте 1,3 м от уровня земли, вышеуказанная лестница переходит в положение 75 градусов, на данном уровне отсутствуют поручни, а также ширина проступи при вертикальном положении 10 см.</p>	<p>Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3, п. 5.1.3, п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.12.2022	
2.	<p>На втором этаже из групповой ячейки (помещение №25 по тех.паспорту) отсутствует второй эвакуационный выход, удовлетворяющий требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Фактически эвакуация организована по наружной открытой лестнице 3 типа с уклоном 1:1, на высоте 1,3 м от уровня земли, вышеуказанная лестница переходит в положение 75 градусов, на данном уровне отсутствуют поручни, а также ширина проступи при вертикальном положении 10 см.</p>	<p>Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3, п. 5.1.3, п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.12.2022	

3.	<p>На втором этаже из групповой ячейки (помещение №40 по тех.паспорту) отсутствует второй эвакуационный выход, удовлетворяющий требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Фактически эвакуация организована по наружной открытой лестнице 3 типа с уклоном 1:1, на высоте 1,3 м от уровня земли, вышеуказанная лестница переходит в положение 75 градусов, на данном уровне отсутствуют поручни, а также ширина проступи при вертикальном положении 10 см.</p>	<p>Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3, п. 5.1.3, п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.12.2022
----	--	---	------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Челябинску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24а, в срок до **01.12.2022** в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

«26» 11 2021 года  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор города Челябинска по  
пожарному надзору —  
старший инспектор ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР  
Главного управления МЧС России по Челябинской области  
капитан внутренней службы  
Ростова А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

В.И.А.  
(подпись)  
Жворецкая В.А.



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.